ANÁLISE DE PRODUTO

Produto: Lady Sanitária Laudo Nº:

Nome Químico: Água Sanitária Fórmula:

ANÁLISE	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
Aspecto Visual	Sensorial	L.T.I	Incolor (L.T.I.)
Densidade	Gravimétrico	0,970 à 1,030 g/cm ³	0,958 g/cm ³
Condutividade	Condutivimétrico	10 à 50 μS/cm	4,43 μS/cm
Viscosidade	Viscosímetro Copo Ford nº 4	Mínimo 7 s	10, 20 s
рН	Potenciométrico	10,5 à 13	11, 40
Cloro Ativo	Volumétrico	2 a 2,5 %	0,63 %

() APROVADO

(X) REPROVADO

() APROVADO C/ RESTRIÇÃO

OBS:

-Reprovado, por apresentar 3 resultados (Densidade, Condutividade e Teor de Cloro Ativo) , fora das especificações.

DATA: 06/08/2014

Analistas Químicos:

Aline Cristine Ferreira

Ana Carolina Feitosa

Caroline Ferreira

Denise Doretto